

KLÍMABERENDEZÉSEK

Hűtőköri nyomáspróbája



Miért szükséges a nyomáspróba?

Szivárgás(ok) felderítése.



Nyomáspróba értéke

(ha a rendszer tartalmaz biztonsági szelepet legfeljebb 1 bar nyomásra közelítsük a leoldási értéket):

R 12: 19 bar (73C)

R 22: 25 bar (63C)

R407C: 30 bar (69C)

R410A: 41,5 bar (65C)



Nyomáspróbához szükséges idő.



Függ:

- 1, Rendszer térfogatától
- 2, Nyomás értékétől
- 3, Feltételezett szivárgás méretétől
- 4, Vizsgálat időtartamától
- 5, Vizsgálóműszer minőségétől

Általában 24 óra de ettől jelentős eltérés lehetséges.



Nyomáspróbához szükséges közeg:

~~RXXX~~

~~Víz~~

~~Sűrített levegő~~



Nyomáspróbaához szükséges műszerek:



COLUMBUS


Nyomáspróbához szükséges eszközök:



MINDEN ÚJAT FELFEDEZNI, MINDEN JÓT HASZNOSÍTANI...

Berendezés

Időpont	Hőmérséklet	Nyomás Mpa	Időpont	Hőmérséklet	Nyomás Mpa	Időpont	Hőmérséklet	Nyomás Mpa
0 perc			7 óra			16 óra		
5 perc			8 óra			17 óra		
10 perc			9 óra			18 óra		
1 óra			10 óra			19 óra		
2 óra			11 óra			20 óra		
3 óra			12 óra			21 óra		
4 óra			13 óra			22 óra		
5 óra			14 óra			23 óra		
6 óra			15 óra			24 óra		
Felbontás								
Gyári száma								



MINDEN ÚJAT EGY ÉVE GARANTÁLUNK



Mérési jegyzőkönyv Split gépekhez

v Split gépekhez

Megrendelő adatai

Vevőkód
 Megrendelő neve Soós László
 Megrendelő címe Hódmezővásárh Hóvirág u 12
 Kapcsolattartó Soós László
 Mobil 06305151184
 E-Mail soosklimatechnika@t-online.hu
 Munkahely neve Soós László
 Munkahely címe Hódmezővásárh Hóvirág u 12
 Munkalap szám 20140029
 Munkavégzés Columbus Műhely

Mérést végző adatai

Cég neve Columbus Értékesítő Kft
 Címe Nagytarcsa Rákoczi ut 128/2
 Telefon +36 28 588 588
 Mobil +36 20 9 832 987
 E-Mail columbus@columbus-klima.hu
 Internet www.columbus-klima.hu
 Technikus Karda István
 Mobil +36209832987
 E-Mail karadi@cklima.hu

Mérést végző adatai

Cég neve Columbus Értékesítő Kft
 Címe Nagytarcsa Rákoczi ut 128/2
 Telefon +36 28 588 588
 Mobil +36 20 9 832 987
 E-Mail columbus@columbus-klima.hu
 Internet www.columbus-klima.hu
 Technikus Karda István
 Mobil +36209832987
 E-Mail karadi@cklima.hu

Nyomá

Berendezés adatai

s adatai


Külséri egység

Beltéri egység

Gyártó

Beltéri egység

bar



bar

4.2
 41,96
 41,92
 41,88
 41,84
 41,8

5 A

4



Datum 2014.02.21
 Aláírás Karda István

11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30

ASZNOŠTANI...
 MINDEN ÚJAT F...





Köszönöm a figyelmet



Karda István
Columbus Célcsoport
Nagytarcsa 2142, Rákóczi út 0128/2
e-mail: kardai@cklima.hu
Mobil: +3620/983-2987
Tel: +3628/588-588
Fax: +3628/450-000

